



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL

Nr. 63834 / 21.11.2024

RĂSPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI

Autoritatea contractantă a primit în data de 18.11.2024 solicitări de clarificări din partea unui operator economic la achiziția directă având ca obiect "SERVICII VERIFICARE/ÎNCĂRCARE STINGĂTOR TIP P6/G5", anunț de publicitate nr. ADV1456578/15.11.2024,

Răspunsul autorității contractante este următorul:

Întrebare:

Vă rugăm să ne ajutați cu următoarele informații:

Stingătoarele de incendiu necesită toate încarcare? au fost folosite toate, sau sunt expirate toate?
De obicei se menționează doar un procent de 10% din nr. lor pentru încarcare/reparație.

Răspuns:

Stingătoarele de incendiu sunt încărcate, nu au fost folosite, sunt în stare de funcționare, au fost verificate și validate în decembrie 2023. În conformitate cu legislația în vigoare verificarea se face anual.

DIRECTOR GENERAL
Daniel RAȘICĂ

DIRECTOR EXECUTIV
Corina DUMĂBĂRU

Șef Serviciu Achiziții, Investiții,
Derulare Contracte
Andreea PRICU

Înt/red Consilier achiziții publice -Elena TROCAN