PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ ŞI CONTROL

Nr. 92612 / 06.11.2026

RĂSPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI

Autoritatea contractantă a primit, în data de 05.11.2026, solicitări de clarificări, aferentă achiziţiei directe identificate prin anunţul **ADV1555244**.

Răspunsul autorităţii contractante este următorul:

Întrebarea 1:

În vederea corelării propunerii tehnice şi financiare cu configuraţia sistemelor existente, vă rugăm să ne comunicaţi inventarul echipamentelor incluse, cu producător, model şi cantitate, precum şi amplasamentele în care urmează a fi prestată revizia. Sunt utile, de asemenea, informaţiile privind defecţiunile cunoscute şi condiţiile de acces la centrale, server şi aplicaţiile de administrare, inclusiv existenţa licenţelor şi a instrumentelor de service necesare.
Vă rugăm să confirmaţi că prestaţia unică priveşte toate cele trei sisteme prevăzute în titlul achiziţiei şi în capitolul 14, specificaţiile generale dedicate controlului accesului având rol complementar. Totodată, vă rugăm să precizaţi durata contractuală şi eventualul termen final solicitat pentru prestaţie.
Pentru Anexa nr. 3.1, vă rugăm să confirmaţi păstrarea distinctă a sumei provizionate de 5.000 lei fără TVA şi faptul că identificarea reperelor, preţurilor şi eventualelor costuri de montaj care nu sunt deja cuprinse în servicii se aprobă ulterior constatării tehnice, anterior comenzii şi execuţiei, fără depăşirea valorii contractuale şi fără dublarea costurilor.

Răspuns:
La sediul central al instituţiei, situat în Bulevardul Libertăţii nr. 18, sector 5, Bucureşti, este instalat un sistem de detecţie şi semnalizare incendiu, prevăzut cu o centrală de comandă şi semnalizare produsă de **Global Fire Equipment, model JUNO-NET, în cantitate de 1 bucată.**
Din informaţiile deţinute, sistemul nu a suferit modificări sau extinderi faţă de configuraţia anterioară. În prezent, nu dispunem de un inventar tehnic detaliat şi actualizat care să permită precizarea numărului exact, a producătorilor şi a modelelor detectoarelor, butoanelor manuale de alarmare, sirenelor şi ale celorlalte echipamente componente.
Referitor la starea de funcţionare a sistemului, precizăm că, **pe parcursul exploatării acestuia, au fost înregistrate semnalizări accidentale de alarmă la incendiu, fără constatarea unor evenimente reale de incendiu care să justifice declanşarea alarmelor**.
Având în vedere aceste manifestări, se impune efectuarea unei **revizii corective**, în scopul verificării stării tehnice şi funcţionale a centralei şi a echipamentelor aferente, identificării cauzelor care au generat semnalizările accidentale şi stabilirii măsurilor tehnice necesare pentru remedierea eventualelor deficienţe constatate.
Conform referatului de necesitate, operaţiunile solicitate pentru sistemul de detecţie şi semnalizare incendiu constau în verificarea generală a funcţionării sistemului, verificarea centralei, testarea detectoarelor de capăt pe zonele de detecţie, verificarea semnalizării alarmelor şi a eventualelor defecţiuni, precum şi verificarea şi, după caz, înlocuirea acumulatorilor necorespunzători.
Accesul fizic la centrala de detecţie şi semnalizare incendiu şi la echipamentele aferente va fi asigurat la sediul instituţiei, cu respectarea regulilor interne de acces şi securitate. În ceea ce priveşte disponibilitatea aplicaţiilor de administrare, a licenţelor şi a instrumentelor specifice de service, nu deţinem în prezent informaţii tehnice complete care să permită confirmarea acestora.

Revizia corectivă a sistemului de detecție și semnalizare incendiu este inclusă în prestația unică prevăzută în documentația achiziției.
Autoritatea contractantă confirmă menținerea distinctă a sumei provizionate de 5.000,00 lei fără TVA, destinată pieselor de schimb, astfel cum este prevăzut în Anexa nr. 3.1 la Formularul de ofertă.
Această sumă va putea fi utilizată exclusiv pentru piesele de schimb necesare remedierii defecțiunilor constatate în urma verificării tehnice, numai cu aprobarea prealabilă, în scris, a autorității contractante.

DIRECTOR GENERAL
[redacted]

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Horia SCARLAT
[redacted]

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA ECONOMICĂ
[redacted]

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV ȘI LOGISTIC
[redacted]

Întocmit Inspector
Carm[redacted]

Sediu Central: B-dul Libertății, nr. 18, Bloc 104, Sector 5
Tel.: 021.539.14.00, 021.539.14.02; Fax – 021.539.15.00
E-mail : office@plmb.ro
Datele cu caracter personal sunt prelucrate conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016